



תאריך: 16/10/2026

לכבוד: עיריית רמת הדקלים

סקר נגישות

פרטים כלליים:

שם מזמין הדוח: עיריית רמת הדקלים - אגף מבני ציבור
שם מבצע הדוח: אדר' עומר סלע
מטרת הסיוע: הזמנת עיריית רמת הדקלים לבדיקת נגישות במוסד ציבורי
כתובת: רחוב הרצל 190, רמת הדקלים

בהשתתפות:

אדר' עומר סלע - מורשה לנגישות
אורי שטרן - מהנדס אגף מבני ציבור

- להלן ריכוז הנושאים שיש לתקן בעקבות פיקוח נגישות בסיום עבודה
- מתאריך: 14.10.26 במרכז הקהילתי העירוני
- נדרש לתקן התאמות נגישות בטרם ניתן יהיה לתת אישור נגישות למקום
- יש להביא לאישור תכנון טרם ביצוע
- נא לזמן אותי לפיקוח נוסף עם סיום כלל התאמות הנגישות הנדרשות

הערות:

- 1 חניה נגישה - שילוט וסימון מחדש של החניה הנגישה בחניון.
- 2 דרך נגישה - התאמת השביל לכניסה הראשית לדרישות כבש.
- 3 שולי דרך נגישה - אבן שפה מוגבהת לאורך השביל לאולם הספורט.
- 4 מידות ספסל נגיש - ספסל נגיש אחד לפחות בחצר הפנימית.

נושא	תיאור	הערות	תמונה
1 חניה נגישה	החניה הנגישה בחניון המרכז אינה משולטת: לא הוצב תמרור חניה נגישה, והסימון הכחול על פני הקרקע דהוי וסדוק.	יש להציב תמרור ולחדש את סימון החניה עפ"י ת"י 1918 חלק 2.	



נושא	תיאור	הערות	תמונה
2 דרך נגישה	שיפוע השביל מהחניון לכניסה הראשית נמדד כ-8% לאורך כ-12 מטר, ללא מאחזי יד משני צדיו.	יש להתייחס לשביל ככבש ולבצע את ההתאמות הנדרשות לכך, לרבות מאחזי יד ומשטחי מנוחה.	
3 שולי דרך נגישה	לאורך השביל לאולם הספורט יש הפרש גובה של כ-15 ס"מ בין פני השביל לערוגה, ללא שפה מוגבהת או מעקה.	יש להתקין אבן שפה מוגבהת לאורך שולי השביל, בניגוד חזותי לפני הדרך.	
4 מידות ספסל נגיש	בחצר הפנימית הותקנו ספסלים ללא משענת גב וללא מסעדי ידיים, צמודים לקיר ולאדנית, ללא שטח פנוי לכיסא גלגלים לצידם.	יש להחליף ספסל אחד לפחות לספסל נגיש עם משענת ומסעדי ידיים, ולהשאיר לצידו שטח פנוי לכיסא גלגלים.	



בברכה,
אדר' עומר סלע - מורשה לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה
מסלול נגיש - ייעוץ נגישות